

4. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» г.Торжка Тверской области
Адрес объекта 172008, Тверская область, город Торжок, ул. Дзержинского, д. 100,
телефон (факс) 8 48251 92160, e-mail: schule1.tor@mail.ru

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			Ширина дверных проёмов менее 0.9м Пороги в дверных проёмах более 0.025м Отсутствие зоны для самостоятельного разворота инвалидов Отсутствие тактильных напольных направляющих, тактильных мнемосхем Мебель не соответствует требованиям СНиП 35-01-2001	К,О,Г,С,У	Приобретение функциональной мебели для обслуживания; расширение дверных проёмов; понижение порогов в дверных проёмах; установка тактильных напольных направляющих; тактильных мнемосхем.	Индивидуальное решение с ТСР
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						

4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствие информированных обозначений	К,О,Г,С,У	Обозначение тактильно-визуальными знаками доступности	Индивидуальное решение с ТСП

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зона целевого обслуживания	ДУ			Индивидуальное решение с ТСП

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: адаптация зоны целевого назначения и приобретение функциональной мебели для обслуживания улучшит качественное обслуживание посетителей всех групп инвалидов.