

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3» г.Торжка Тверской области
Адрес объекта 172008, Тверская область, город Торжок, , ул. Дзержинского , д. 100,
телефон (факс) 8 48251 92160, e-mail: schule1.tor@mail.ru

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			Габариты кабины не соответствуют требованиям СНиП 35-01-2001. Отсутствие двухсторонней связи с диспетчером или кнопки звонка и аварийного освещения Отсутствие крючков для одежды и костылей Отсутствие поручней, штанг Отсутствие тактильных напольных направляющих	О,Г,С,У К,О,Г,С,У	Технические решения невозможны-организация альтернативной формы обслуживания (К) Установка двухсторонней связи с диспетчером и аварийного освещения Установка крючков для одежды и костылей, поручней, штанг Установка тактильных направляющих	Индивидуальное решение с ТСР Технические решения невозможны-организация альтернативной формы обслуживания (К)

5.2	Душевая/ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть			Отсутствие скамеек Отсутствие тактильных номеров	К,О,Г,С,У	Приобретение скамеек Установка тактильных номеров	Индивидуальное решение с ТСП
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствие поручней, штанг Выключатели и розетки на высоте более 0,8 от уровня пола боковой стене кабины	К,О,Г,С,У	Установка поручней и штанг Монтаж розеток и выключателей на высоте 0,8м от пола	Индивидуальное решение с ТСП

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ			Индивидуальное решение с ТСП

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: приобретение табличек, выравнивание путей для качественного обслуживания посетителей всех групп инвалидов.