

Муниципальное
бюджетное общеобразовательное
учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа № 1»

г. Торжок, Тверской области
ул. Дзержинского, дом 100,
г. Торжок, Тверская область, 172008
тел/факс 8(48251) 921-60
E-mail: schule1.tor@mail.ru
ОКПО 40744035, ОГРН1026901912223
на № 17 А от 31.01.2023 г.

Торжокская межрайонная
прокуратура

В ответ на Ваше Представление от 25.01.2023 № 36-2023 об
устранении нарушений федерального законодательства сообщаю
следующее:

1. Настоящее Представление было рассмотрено 31.01.2023 на
административном совете МБОУ СОШ №1 в присутствии сотрудника
Прокуратуры Кацалова И.А..
2. Заместителю директора школы по АХЧ Харчевниковой Т.О. объявлено
замечание за допущенные нарушения, причины и условия, им
способствующие (копия приказа прилагается).
3. Нарушения устранены:
 - на объекте размещен знак пожарной безопасности «Курение и
пользование открытым огнем запрещено» установленного образца;
 - электрическая розетка, установленная в кабинете начальных классов
№3 на горючем основании, демонтирована;
 - подана заявка в обслуживающую организацию на проведение замера
уровня шума системы оповещения и эвакуации людей;
 - дефекты и повреждения над зоной раздачи в столовой устранены.

Директор МБОУ СОШ №1:  Н.Ю.Евтинова.





Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Тверской области

**Торжокская межрайонная
прокуратура**

ул. Луначарского, д. 10, г. Торжок,
Тверская область, 172008

25.01.2023 № 36-2023



✓ Директору
бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 1»
г. Торжок

Евтиновой Н.Ю.

ул. Дзержинского, д. 100, г. Торжок,
Тверская область, 172008

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
федерального законодательства

Межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства в сфере пожарной безопасности в деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Торжок (далее по тексту Учреждение, МБОУ СОШ № 1).

В силу ст. 9 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» при осуществлении деятельности в области образования ребенка в семье или в организации, осуществляющей образовательную деятельность, не могут ущемляться права ребенка.

Согласно ст. 4 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», одним из основных принципов охраны здоровья граждан является приоритет охраны здоровья детей.

Согласно п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее по тексту Федеральный закон № 273-ФЗ) образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Исходя из ч. 7 ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ, образовательное учреждение несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке ответственность за жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников и работников образовательной организации во время образовательного процесса. Образовательная организация создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников.

Вх № 3 от 31.01.2023

ТЖ(20) 003157

Торжокская межрайонная прокуратура
Тверской области
№ Прдр-20280040-44-23/-20280040

Частями 2 и 3 статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее Федеральный закон № 123-ФЗ) к нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности, также относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона.

Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утверждены правила противопожарного режима в РФ (далее Правила противопожарного режима в РФ), согласно которым устанавливаются требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты (далее - объекты защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности.

В ходе проверки в деятельности МБОУ СОШ № 1, выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

в нарушение ст. 37 Федерального закона от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ч. 3, 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1, 4 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 11 правил противопожарного режима в РФ (утверждённые постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г.), подп. 6.3.1 и таблицы Е.1 «ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний» (введен в действие Приказом Росстандарта от 10.06.2016 N 614-ст) руководителем учреждения не обеспечено размещение на объектах защиты знаков пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено»;

в нарушение ст. 37 Федерального закона от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», подп. «з» п. 35 Правил противопожарного режима в РФ (утверждённые постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г.) в помещении кабинета начальных классов №3 1 (одна) электрическая розетка открытого типа закреплена на горючем (деревянном) основании, предел огнестойкости которого, ниже эксплуатируемой электропроводки;

в нарушение ч. 1 ст. 81, ч. 4 ст. 84 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 4.1 СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (далее - СП 3.13130.2009), п. 1.5 РД 25.883-88 «Руководящий документ «Система технического обслуживания и ремонта технических средств

установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Основные положения» утвержденных Главным научно-техническим управлением Минприбора СССР от 01.01.1989, замеров уровня шума системы оповещения и эвакуации людей не производится, (на момент проверки актов периодического замера уровня шума не представлено).

В ходе проверки в деятельности МБОУ СОШ № 1, выявлены нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства, а именно в нарушение п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (вместе с "СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...") (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573) утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 потолок помещения над зоной раздачи имеет дефекты и повреждения.

При таких обстоятельствах, причинами выявленных нарушений закона является отсутствие надлежащего исполнения работниками МБОУ СОШ № 1 своих должностных обязанностей по обеспечению исполнения требований законодательства в анализируемой сфере правоотношений, надлежащего контроля со стороны руководства МБОУ СОШ № 1 за деятельностью подчиненных работников ответственных за реализацию единой государственной политики в сфере образования, защиты жизни и здоровья детей.

Согласно ст. 22 ТК РФ работодатель имеет право требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей.

В соответствии со ст. 192 ТК РФ работодатель за совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, имеет право применить к нему дисциплинарное взыскание в виде замечания, выговора или увольнения в порядке, установленном трудовым законодательством.

Характер допущенных нарушений обуславливает необходимость применением мер дисциплинарного характера к лицам их допустившим.

На основании вышеизложенного, в целях обеспечения верховенства закона, единообразного его применения, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства, руководствуясь ст.ст. 22, 27, 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:


1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление, принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, причин и условий, им способствующих.

2. О времени и месте рассмотрения представления в целях обеспечения возможности участия работников прокуратуры в его рассмотрении сообщить в Торжокскую межрайонную прокуратуру.

3. О результатах принятых мер при рассмотрении представления сообщить Торжокскому межрайонному прокурору в письменной форме в установленный законом месячный срок.

4. В случае применения мер дисциплинарного взыскания предоставить копию приказа о его наложении.

Межрайонный прокурор
советник юстиции



Д.Г. Гудков