

Муниципальное
бюджетное общеобразовательное
учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа № 1»

г. Торжок, Тверской области
ул. Дзержинского, дом 100,
г. Торжок, Тверская область, 172008
тел/факс 8(48251) 921-60
E-mail: schule1.tor@mail.ru
ОКПО 40744035, ОГРН1026901912223
№ 311 от 29.10.2024

Торжокская межрайонная
прокуратура

В ответ на Представление от 26.09.2024 №42-2024 об устранении нарушений
федерального законодательства сообщаем следующее:

1. Настоящее Представление рассмотрено 28.10.2024 в присутствии
сотрудника Торжокской межрайонной прокуратуры.


2. По фактам изложенным в предписании приняты следующие меры:

Нарушение	Принятые меры
Отсутствует согласованный план взаимодействия с территориальными органами безопасности и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации	Разработан и передан на согласование план взаимодействия с территориальными органами безопасности и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации
Журналы «Периодический обход и осмотр объектов (территорий), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта» и «Периодическая проверка складских помещений» не заполнены с мая 2024 года.	Журналы заполняются своевременно. С ответственными лицами (сторжами) проведен внеплановый инструктаж с разъяснением порядка и периодичности проведения осмотра (обхода) зданий (строений, сооружений и помещений), а так же территории МБОУ СОШ №1.
В нарушение требований приложения №3 к Приказу Минздрава России №822н кабинет для оказания первичной медико-санитарной помощи, в здании учреждения, не укомплектован мешком АМБУ, пипетками в количестве 7 штук (в наличии 3).	Кабинет для оказания первичной медико-санитарной помощи доукомплектован пипетками, в наличии 7 штук. Запрошены коммерческие предложения на поставку мешка АМБУ, в адрес Управления образования направлен запрос на выделение дополнительного финансирования на закупку мешка АМБУ.

В нарушение п. 60 Правил противопожарного режима в РФ и п. 4.3.6 «СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации», утвержденных Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 №179, ежеквартальная проверка огнетушителей с отражением в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты в учреждении не осуществлялась.	Проверка огнетушителей проводится ежеквартально.
В нарушение ч. 1 ст. 81, ч. 4 ст. 84 Федерального закона №123-ФЗ, п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, п. 4.1 «СП 3.13130.2009 Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации», п. 1,5 РД 25.883-88 «Руководящий документ «Системы технического обслуживания и ремонта технических средств установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Основные положения» утвержденных Главным научно-техническим управлением Минприбора СССР от 01.01.1989, замеры уровня шума системы оповещения и эвакуации людей не проводятся (на момент проверки актов периодического замера уровня шума не представлено).	Произведены замеры уровня шума системы оповещения и эвакуации людей с составлением акта периодического замера уровня шума.
В нарушение требований п 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 на пищеблоке душлаг для крупы имеет механические повреждения - вмятины, сколы.	Приобретен новый дуршлаг.
В нарушение требований п 2.4.6.3 СП 2.4.3648-20 обеденный зал оборудован столами и табуретами, имеющими дефекты и повреждения, что не позволяет выполнить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.	Запрошены коммерческие предложения на поставку столовой мебели, в адрес Управления образования направлен запрос на выделение дополнительного финансирования.
В нарушение требований п 2.4.12 СП 2.4.3648-20 уборочный инвентарь для санитарного узла размещен в помещении санитарного узла (для	Уборочный инвентарь для санитарного узла размещен в помещении для уборочного инвентаря, которое ограничивает доступ обучающихся. С

мужчин) на первом этаже здания, доступ обучающимся к уборочному инвентарю не ограничен.	ответственными лицами (уборщицы служебных помещений) проведен внеплановый инструктаж с разъяснением порядка хранения уборочного инвентаря.
В нарушение требований п 2.4.12 СП 2.4.3648-20 стена в тамбуре пищеблока, возле входа имеет дефекты и повреждения (трещины, отмечается отслоение отделочного материала - краски), что не позволяет выполнить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.	Запрошены коммерческие предложения на проведение ремонтных работ, в адрес Управления образования направлен запрос на выделение дополнительного финансирования.
Так же повреждения, трещины имеются на стене на 1 этаже возле кабинета «Здоровья», на 2 этаже возле кабинета учительской.	Запрошены коммерческие предложения на проведение ремонтных работ, в адрес Управления образования направлен запрос на выделение дополнительного финансирования.
В кабинете географии отсутствует рулетка.	Кабинет географии доукомплектован рулеткой.

И.о.директора



[Handwritten signature]

Е.А.Боброва